

## Gemeindeverwaltung Fernwald

### Zusammenfassung technische Parameter

Probe	pH-Wert	Säurekapazität mmol/l	Härte mmol/l	Härtebereich WRMG	Härte °dH	Calcitlöse kapazität mg/l
Steinbach, HB Auslauf (PN vom 12.04.2017)			3,0	„hart“	17	
Annerod, Netz	8,11	2,41	1,6	„mittel“	9,0	-3,9
Steinbach, Netz Tiefzone	8,00	3,71	3,3	„hart“	18	-13

**Auftrag Nr. 47458+47459**

Probenahme vom 12.01.2017 (Steinbach, HB Auslauf = Probenahme vom 12.04.2017)

Umrechnung der Härte in die veraltete Einheit °dH: Härte (mmol/l) x Faktor 5,608 = Härte (°dH)